WTT Finland Oy
WTT GROUP OY
Лентолантие • 22 ФИН-36220 Кангасала • Тампере, Финляндия
Тел: +358-(0)3-314 37 300 • Факс: +358-(0)3-318 74 78
Э-почта: имя.фамилия(at)wttgroup.fi • www.wttgruop.fi
Продажа в Россию jevgeni.subin@wttgroup.fi GSM: +358 40 8111 772
Tel: +372-666 4215 • Факс: +372-666 4213 • Э-почта: WTT@WTT.ee

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЕВРОСЕРТ
По DIN ISO 9001
ZQM07397-00
EH: 1148 RTE 10144(5)/96 (80-320, 50-200 кВт)
EH: 1148 PI 03759A/B (185-740, 298-1194 кВт)

WTTGroup Oy
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

# WTT - Wilchwitzer Thermo-Technik

Теплоузел WTT рассчитывают по специально разработанной программе с учетом нужд и желаний клиента. Теплоузел поставляют на каждый объект точно рассчитанным и оборудованным качественными и надежными компонентами. Также легко подобрать дополнительное оснащение, что отличает от схемы подключения «РО Суомен Кауколямпё», например, регулятор перепада давления и автоматические воздушники сетей отопления. Теплоузел WTT испытан и утвержден РО-м Суомен Кауколямпё (рапорты испытаний сантехнической лаборатории VTT: EN:1148 RTE10144/96 и RTE10145/96 (80-320, 50-200 кВт)). (VTT: EN:1148 PI 03759 A/B (185-740, 298-1194 кВт). Паянные пластинчатые теплообменники WTT также утверждены во всем мире в соответствии с предписаниями официальных лиц по сосудам, работающим под давлением,

## Исходные данные, необходимые для расчета теплового пункта:

- Мощности хозяйственно-бытовой воды, отопления, вентиляции и/или мощность отопления пола или моделирование **WARC** (спрашивайте дополнительные данные или смотрите наш адрес интернета);
- Температурные программы;
- Перепад давления первичного контура;
- Потери давления сетей;
- Поток обратного трубопровода хозяйственно-бытовой воды (не обязательно);
- Схема подсоединения теплового пункта, если она отличается от рекомендуемой РО-м SKY;
- План помещения теплоузла (не обязательно);
- Размеры монтажных отверстий (если ограничивают).

**ВНИМАНИЕ !**
**По необходимости поставляем принципиальную схему теплового пункта CAD !**

**Нормативная таблица размеров и веса теплового пункта WTT (степень оснащенности определяет)**

| Мощность, кВт | | | Высота всегда ниже 1800 мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хозбыт. Вода 70-25/ 10-55°C | Отоплени е 115-45/ 40-70°C | Кондиц. 115-45/ 40-70°C | Вес, ХВ/ОК кг | Вес, Если В кг | Глубина, мм | Ширина, мм | Ширина, мм допол., если В |
| 120 | 50 | 100 | 85 | 130 | 750 | 900 | 500 |
| 200 | 100 | 200 | 110 | 170 | 750 | 950 | 600 |
| 300 | 170 | 300 | 135 | 200 | 750 | 1100 | 900 |
| 350 | 250 | 400 | 170 | 230 | 880 | 1400 | 900 |
| 400 | 320 | 500 | 220 | 300 | 880 | 1400 | 1100 |
| 500 | 500 | 600 | 250 | 230 | 880 | 1500 | 1100 |